



ПРИКАЗ

12.10.2017 03/1-03/904 №  
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

12.10.2017 № 03/1-03/904  
г. Чебоксары

Об утверждении фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушского района Чувашской Республики

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и подпунктом 41.8 пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить фактические значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушского района Чувашской Республики за 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики М.В. Иванова.

Министр

В.Ю. Михайлов

Утверждены  
приказом Министерства  
строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Чувашской Республики  
12.10.2017 № 03/1-03/904  
(приложение)

**Фактические значения показателей надежности и энергетической  
эффективности объектов теплоснабжения  
МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушского района Чувашской Республики  
за 2016 год**

№ п/п	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения	МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушского района Чувашской Республики Значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
<b>Показатели надежности</b>		
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал	0,04
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км	0,16
<b>Показатели энергетической эффективности</b>		
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	173,20
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м	1,63
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	1983,78